



LABORATOIRE MOBILE de la Technique de Construction s.c.

Anna Mścichowska, Adam Mścichowski
58-300 Wałbrzych, 21 Rue Jan Kasprówic loc. 2
NIP (Numéro d'identification fiscale) 8862868350,
REGON (Numéro d'activité économique) 020573602
tél.: 0696 050 073, 0696 050 104, fax: 074 6614140


CLASSIFICATION DE LA FENÊTRE SOUMISE À L'EXAMEN

N° K/MLTB-153-2009

L'annexe au procès-verbal d'examen: MLTB-153-2009

PLASTIXAL

27, rue Jedwabińska, 18-421 Piątnica



Perméabilité de l'air

CLASSE 4


coefficient

a = 0,07

résultat pour une fenêtre
étanche non-équipée en
appareils de ventilation

prescription *

a ≤ 0,30



Imperméabilité à l'eau

CLASSE 6A


Conservation de
l'imperméabilité à l'eau à

250 Pa

résultat pour une fenêtre
étanche non-équipée en
appareils de ventilation

prescription *

150 Pa



Charge par vent

CLASSE C5

flexion frontale à pression
de


2000 Pa

1/301L

flexion relative de
l'élément le plus déformé

prescription *

1/300 classe C



Capacité de charge des
dispositifs de sécurité

350 N

valeur de seuil

prescription *

350 N



Information:

„L'étiquetage d'un produit par la marque CE constitue la déclaration de la personne (physique ou civile) qui en est responsable que le produit en question est conforme à tous les règlements de l'Union Européenne auxquels il est soumis, de même qu'il informe que les procédures respectives d'évaluation de la conformité ont été respectées.”

Piåtnica, le 18.02.2009

Laboratoire Mobile de la Technique de Construction
Chef du laboratoire Adam Mścichowski

MOBILNE

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
Anna Mścichowska, Adam Mścichowski
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprówicza 21 lok. 2
tel. 0 696 050 073, fax 074 661 41 40
NIP 8862868350, Regon: 020573602